

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соль-Илецкому городскому округу і

Акбулакскому району

(наименование органа государственного надзора)

461505 Оренбургская область г.Соль-Илецк ул.Уральская, 39, тел. (35336) 2-61-80

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 142/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Малыш» г.Соль-Илецка» Оренбургской области (МДОБУ «Д/С № 6 «МАЛЫШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (физлица), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Соль-Илецкого городского округа и Акбулакского района по пожарному надзору № 142

от « 9 » сентября 2016 года, _____ ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

14 по 12 ч 00 мин. « 26 г.»

сентября 2016

сентября 2016

проведена проверка

Старший инспектор ОНДиПР по Соль-Илецкому городскому округу и Акбулакскому району Нечаев Виталий Владимирович

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку.)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Малыш» г.Соль-Илецка» Оренбургской области, по адресу: г.Соль-Илецк, ул Красноармейская 88

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей Харитоновой Е. С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Из помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, (игровые, спальни) выполнено менее 2-х эвакуационных выходов.	п. 6.12* СНиП 21-01-97*	01.09.2017	
2	Из помещений спален и игровых, при числе прибывающих в них детей более 15 человек, ширина эвакуационных выходов выполнена в свету менее 1,2 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.09.2017	
3	Ширина эвакуационных выходов, выполнена в свету менее 1,2 м.	СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.09.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные

граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по Соль-Илецкому городскому округу и

Акбулакскому району Нечаев В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

с «26» сентября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«26» сентября 2016 г.



Заведующая Харитонов Е. С.
(должность, фамилия, инициалы)

- Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-112 Главное управление МЧС России по Оренбургской области